



检测 报 告

ZPHC2507129001

项目名称	乐清市铂盛再生资源有限公司自行检测（07 月）
委托单位	乐清市铂盛再生资源有限公司
检测类别	雨水

浙江中谱检测科技有限公司



报 告 说 明

报告编号: ZPHC2507129001

- 1、本报告一式 叁 份 (其中壹份本公司留存), 发出报告与留存报告一致。
- 2、本报告无授权签字人签名, 或涂改, 或未加浙江中谱检测科技有限公司检测报告专用章及其骑缝章均无效。
- 3、未经本公司书面允许, 对本检测报告复印、局部复印等均属无效, 本单位不承担任何法律责任。
- 4、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
- 5、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6、本次检测的所有记录档案长期保存。
- 7、未加盖 CMA 章的报告所包含的数据 (结果), 不具有证明作用, 仅供委托方参考使用。

检测单位: 浙江中谱检测科技有限公司

联系地址: 温州高新技术产业园区创新大楼 711、712、713、715、717 室

联系电话: 0577-86587500

传 真: 0577-88806056

网 址: <http://www.jchbgroup.com>

邮 箱: jchb@zjjchb.com

编 制: 黄玲恩

批 准: 黄玲恩

审 核: 邵江江

批准日期: 2025.7.22



一、项目信息

委托方	乐清市铂盛再生资源有限公司	委托方地址	乐清市经济开发区纬七路 218 号
受检方	乐清市铂盛再生资源有限公司	受检方地址	乐清市经济开发区纬七路 218 号
项目名称	乐清市铂盛再生资源有限公司自行检测（07 月）		
检测方	浙江中谱检测科技有限公司		
样品来源	环境采样	采样日期	2025. 07. 09
样品类别	雨水	检测日期	2025. 07. 10

二、采样方法及仪器

采样标准名称及编号	仪器设备名称、型号及编号
污水监测技术规范 HJ/T 91.1-2019	/

三、检测方法依据及仪器设备


样品类别	检测项目	分析及方法依据	检出限	仪器设备名称、型号及编号
雨水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	十万分之一天平 AUW120D 2018233、电 热恒温鼓风干燥箱 DHG-9143BS-III 2012004
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬 酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	/

四、检测结果表

4.1 雨水检测结果

采样日期	2025 年 07 月 09 日
样品编号	ZPHC2507129-WS-1-1-1
检测点位	雨水排放口
采样时间	10:36
样品性状	灰色, 微浊
悬浮物(mg/L)	50
化学需氧量(mg/L)	22

五、点位图



附件：

1. 评价参考依据来源

检测类别	评价参考依据来源
雨水	《污水综合排放标准》 GB 8978-1996 及其修改单 表 4 一级标准

2. 标准限值

检测项目	标准限值
悬浮物	70(mg/L)
化学需氧量	100(mg/L)